

Vérifications des installations techniques dans les ERP de la 1^{ère} à la 4^{ème} catégorie

Visite périodique

Afin de préparer au mieux le passage de la commission de sécurité de votre établissement, veuillez remplir le tableau ci-dessous (*PDF modifiable*) et fournir les justificatifs de contrôle des installations techniques de votre établissement. Le rapporteur de la commission doit être en possession de ces éléments 48h avant la date de passage.
prevention@sdis64.fr ou prevention.ouest@sdis64.fr

Vérifications techniques	Date	Vérificateur	Observations
Désenfumage (DF 10) Naturel Mécanique (débit, pression, vitesse) Triennal par bureau de contrôle			
Chauffage (CH 58) Entretien Climatisation VMC			
Ventilation de confort (CTA) CH 38 >10 000 m ³ / h contrôle DAD & locaux à sommeil présentation livret d'entretien filtres			
Gaz (GZ 30)			
Électricité (EL 19) ERP Code du travail Paratonnerre			
Personne qualifiée (EL 18) (1 ^{ère} & 2 ^{ème})			
Groupe électrogène (EL 18) Bimensuels Mensuels			
Eclairage de sécurité (EC 15)			
Ascenseur Entretien annuel (AS 11) Visite quinquennale par bureau de contrôle (AS 9)			
Escaliers mécaniques Entretien annuel (AS 8) Visite annuelle par bureau de contrôle (AS 10)			

Vérifications techniques	Date	Vérificateur	Observations
Cuisines (GC) Entretien des appareils de cuisson (livret d'entretien GC 21 & 22) Nettoyage filtres Ramonage et dégraissage conduit d'évacuation (GC 21 § 2) Extinction automatique friteuse (GC 8)			
Moyens de secours (MS 73) RIA - extincteurs (MS 73) Poteaux d'incendie (débit à 1 bar) Réserve (capacité / entretien) Colonne sèche (NF S 61 750)			
Installation fixe d'extinction automatique à eau Contrat d'entretien Visite triennale par bureau de contrôle			
Equipement d'alarme (MS 73)			
Système de sécurité incendie Contrat d'entretien (MS 68) Formation du personnel au SSI (MS 69) Contrôle triennal par bureau de contrôle (MS 73)			
Continuité radioélectrique (MS 71) triennal par bureau de contrôle pour sous-sol des ERP et PS			
Portes automatiques (CO 48)			
Formation du personnel (MS 48 51)			
Vérification spécifique par rapport au type d'ERP			
TYPE L (L 57) vérif. GE 7 tous les 3 ans par bureau de contrôle Déversoirs et rideau d'eau : 1 x / an Équipement de levage : 1 x / an bureau de contrôle Aménagements (L 79) décors			

VERIFICATION TECHNIQUES ERP

26/01/2026



Vérifications techniques	Date	Vérificateur	Observations
TYPE R (R 33) exercice d'évacuation			
Type M porte coulissante coupe-feu + DAD			
TYPE U (U 64) installations de gaz médicaux			
Type X traitement des eaux des piscines			
Parcs de stationnement (PS 32) vérification quinquennale par bureau de contrôle de l'ensemble des installations.			
Registre de sécurité			